

ČILÁ

k.ú. Čilá

9/1

.30

č.p.12

64

174/27

174/23

177/2

.6/2

9/3

č.p.7

.7

10

11

52

328/1

21/9 m² kN

319/2

č.p.6
OBECNÍ ÚŘAD

.5

12/2

12/1

50/9 m² kN

13/1

č.p.13

.6/1







51

180/4

3PEN, 50 Hz, 400V, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle PNE 33 0000-1 čl. 3.3.2.5
- automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji v sítích TN.
Vnější vlivy dle PNE 33 0000-2: AA8, AB8, AD4, AE3, AN3, AQ3, AS2, AT2, BB2, BC3
PROSTOR VI. - prostor přímo vystavený působení venkovního klimatu - NEBEZPEČNÝ

VYSVĚTLIVKY:

-  demontované venkovní vedení - AlFe
-  demontovaná přípojková skříň SP
-  demontovaný střešník
-  stávající železobetonový sloup JB
-  stávající přípojková skříň SP
-  stávající venkovní vedení NN 0,4 kV - AlFe

ELEKTROMONTÁŽE MAŠEK s.r.o. Lubná 53, Lubná u Rakovníka 270 36 IČO: 26142503, DIČ: CZ26142503 +420 603 259 423 email: imasek@volny.cz		Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV-Podmokly IČO: 247 290 35, DIČ: CZ 247 290 35				
Odpovědný projektant: Ing. Josef Jelič	Hlavní projektant: Ing. Josef Jelič	Stavební objekt: SO.01 - 03	Datum: 03/2019	Stupeň: DŮR	Formát: A4	Měřítko: 1:500
Základní podklad: DKM	Katastrální území: Čilá	Geodeticky předměřeno:				
Název stavby: ČILÁ, p. č. st. 6/2 - nový kNN Demontáž NN						Č.stavby: IV-12-6023405
						Č.výkresu: C.3

