



# MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí  
Masarykovo náměstí 1  
Střed  
337 01 Rokycany

Naše č.j.  
MeRo/4726-1/OŽP/19

Vyřizuje/linka  
Aneta Dezortová/248  
aneta.dezortova@rokycany.cz

Rokycany  
10. 9. 2019

## O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

a zahájení vodoprávního řízení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

**Mgr. Jiří Jelínek, nar. 13. 9. 1975, bytem Patevců 469/21, 149 00 Praha**

(dále jen "žadatel") podal dne 3. 9. 2019 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) na stavbu, vč. povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních:

### DOMOVNÍ ČOV

na p. p. č. 13/3 (zahrada) a p. st. č. 6/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Čilá a dále žádost o povolení k nakládání s vodami – k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod podzemních rozstříkem na p. p. č. 13/3 (zahrada), p. p. č. 180/7 (zahrada) a p. p. č. 177/2 (zahrada) v k. ú. Čilá, v obci Čilá, okres Rokycany, kraj Plzeňský, č. hg. pořadí 1-11-21-1220-0-00, ID a název hydrogeologického rajónu č. 6230 „Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky“, ID a název vodního útvaru podzemních vod č. 62300 „Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky“.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).

Druh, účel a umístění a vymezení území dotčeného vlivy stavby na pozemku:

- **Domovní čistírna odpadních vod** bude umístěna na p. p. č. 13/3 v k. ú. Čilá, v severní části pozemku. Jedná se o typovou plastovou nádrž, osazenou do výkopu na betonovou podkladovou desku. Čistírna bude umístěna ve vzdálenosti 5,4 m od hranice s pozemkem p. č. 328/1 v k. ú. Čilá a 3,9 m od hranice s pozemkem p. č. 177/2 v k. ú. Čilá. Domovní čistírna odpadních vod TOPAS S 5 PF – 1,2 je určena k čištění odpadních vod pro 1-5 ekvivalentních obyvatel. Čistírnu tvoří plastová nádrž o průměru 1160 mm a výšce 2060 mm, ve které je vložena technologie tvořená mechanickým předčištěním, biologickým čištěním, dosazovacím, vyrovnávacím a kalovým prostorem. Čistírna je osazena do výkopu na betonovou podkladovou desku tl. 10 – 15 cm.

Čistírna bude sloužit pro přečištění splaškových odpadních vod z rodinného domu na p. st. č. 6/2 v k. ú. Čilá. V průběhu vegetačního období bude vyčištěná voda použita k zavlažování zahrad na p. p. č. 177/2, p. p. č. 13/3 a p. p. č. 180/7 v k. ú. Čilá. Mimo vegetační období a v klimaticky nevhodném období bude prováděn vsak ve vsakovacím objektu na p. p. č. 13/3 v k. ú. Čilá.

- **Kanalizační potrubí** - záměr řeší odvod odpadních vod z rodinného domu p. st. č. 6/2 v k. ú. Čilá do domovní ČOV potrubím PVC DN 150 v dl. cca 14,6 m přes revizní šachtu RŠ1 na p. p. č. 177/2 a p. p. č. 13/3 v k. ú. Čilá, dále odvod přečištěných odpadních vod z ČOV do akumulární nádrže o objemu 2 m<sup>3</sup> na p. p. č. 13/3 s přepadem přes revizní šachtu RŠ2 do vsakovacího objektu na p. p. č. 13/3 v k. ú. Čilá potrubím PVC DN 100 v dl. 5,5 m.

- **Akumulační nádrž (AN)** pro přečištěné odpadní vody o objemu 2 m<sup>3</sup> bude umístěna v severní části pozemku p. č. 13/3 v k. ú. Čilá. Akumulační jímka bude umístěna ve vzdálenosti 1,5 m od hranice s pozemkem p. č. 328/1 v k. ú. Čilá a 5,4 m od hranice s pozemkem p. č. 177/2 v k. ú. Čilá.

- **Revizní šachta (RŠ1)** bude umístěna na p. p. č. 177/2 v k. ú. Čilá.

- **Revizní šachta (RŠ2)** bude umístěna na p. p. č. 13/3 v k. ú. Čilá.

- **Vsakovací objekt (VO)** o objemu 6 m<sup>2</sup> bude umístěn v severní části p. p. č. 13/3 v k. ú. Čilá. Vsakovací objekt bude umístěn ve vzdálenosti 2 m od hranice s pozemkem p. č. 12/1 v k. ú. Čilá a 2 m od hranice s pozemkem p. č. 13/1 v k. ú. Čilá. Na dno vsakovacího zářezu bude uložena oddělovací geotextilie, na kterou se položí vrstva drenážního šterku (frakce 32/64 mm) v tl. cca 0,8 m. Na tuto vrstvu bude položeno drenážní perforované potrubí DN100, které se zasype drenážním šterkem (frakce 32/64 mm) v tl. cca 0,1 m. Na upravený povrch šterku bude položena v celé délce zářezu separační geotextilie. Zbytek zářezu bude zasypán zeminou bez výskytu hrubších kamenů. V průběhu vegetačního období bude vyčištěná voda použita k zavlažování zahrad na p. p. č. 177/2, p. p. č. 13/3 a p. p. č. 180/7 v k. ú. Čilá. Mimo vegetační období a v klimaticky nevhodném období bude prováděn vsak ve vsakovacím objektu na p. p. č. 13/3 v k. ú. Čilá.

- **Elektropřípojka** pro dmychadlo bude provedena kabelem CYKY 3Jx2,5 v dl. 14,6 m na p. p. č. 13/3 v k. ú. Čilá.

Orientační určení polohy ČOV souřadnicemi: X = 1050201, Y = 793005 (S-JTSK)

Orientační určení polohy AN souřadnicemi: X = 1050200, Y = 793007 (S-JTSK)

Orientační určení polohy VO souřadnicemi: X = 1050196, Y = 792997 (S-JTSK)

Projektovou dokumentaci pro společné povolení vypracoval v 8/2019 Ing. Jan Topol, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0002336).

#### Množství vypouštěných odpadních vod:

$Q_{\text{rok}} - 108 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$        $Q_{\text{měs}} - 9 \text{ m}^3 \cdot \text{měs}^{-1}$        $Q_{\text{prům}} - 0,00231 \cdot \text{s}^{-1}$        $Q_{\text{max}} - 0,00347 \cdot \text{s}^{-1}$

<b>kvalita:</b>	<b>„m“</b>	<b>roční bilance</b>
CHSK <sub>Cr</sub> -	150 mg.l <sup>-1</sup>	16,2 kg/rok
BSK <sub>5</sub> -	40 mg.l <sup>-1</sup>	4,32 kg/rok
NL -	30 mg.l <sup>-1</sup>	3,24 kg/rok
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> -	20 mg.l <sup>-1</sup>	2,16 kg/rok

Orientační určení polohy vypouštění odpadních vod souřadnicemi: X = 1050196, Y = 792997 (S-JTSK)

Z hydrogeologického posudku, který navrhuje likvidaci přečištěných odpadních vod rozstříkáním a následným zasakováním vody, zpracovaného v 6/2019 RNDr. Milošem Čeledou, držitelem odborné způsobilosti v oboru: hydrogeologie, geologické práce - sanace (č. 1340/2001) vyplývá, že vzhledem ke geologickým a hydrogeologickým poměrům na řešené lokalitě (mocná vrstva velmi málo propustných až nepropustných zemin; hlouběji pak zvětralé podložní horniny pravděpodobně zpočátku s puklinami vyhojenými jílem) bude likvidace vyčištěné odpadní vody řešena primárně závlahou pozemků a doplňkově zasakováním v podzemním zasakovacím objektu. Pro aplikaci závlahy vyčištěnou odpadní vodou je třeba dodržet vzdálenost 7,5 m od stávajících i případných budoucích vodních zdrojů (tzn. ochranné pásmo bude mít průměr 15 m). Při dodržení tohoto rozsahu ochranným pásem nebude ohrožena kvalita podzemní vody v místních studnách.

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje **zahájení společného řízení** dle § 94m stavebního zákona a vodoprávní řízení podle § 115 odst. 8 vodního zákona.

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení stavby spolu s projektovou dokumentací poskytuje dostatečný podklad pro posouzení staveb a správnímu orgánu jsou dobře známy poměry staveniště z předešlé úřední činnosti v této lokalitě, bylo v souladu s ust. 94m odst. 3 cit. stavebního zákona upuštěno od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou dle § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona uplatnit svá závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy k výše uvedené stavbě do

#### **15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout v budově Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí (I. patro, kancelář č. 126 v úřední dny, tj. v pondělí a středu od 7:15 do 16:45 hodin (nebo v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Vodoprávní úřad současně dává možnost účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této pětidenní lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 115 odst. 8 vodního zákona.

Dle § 94n odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nepřihlíží.

Dle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nespĺňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:

- zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu)
- navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy do výše stanovené doby (§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu)
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
- nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu).

Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:

- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu)
- účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu).

otisk úředního razítka

**Ing. Ladislav Janík**  
vedoucí odboru životního prostředí

**Obdrží:**

**Účastníci řízení**

Mgr. Jiří Jelínek, Pasterců 469/21, 149 00 Praha  
Petr Všečetka, Šmeralova 297/13, 170 00 Praha  
Obec Čilá

**Dotčené orgány**

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, správa CHKO Křivoklátsko

**Na vědomí**

Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a ŽP